

Таблиця 1. Результати контролю ГДВ на території Котельні по пров. Енергетиків, 31 КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні"

Назва виробництва	Назва джерела утворення забруднюючих речовин	Джерело викиду		Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела			Назва забруднюючих речовин	Викид забруднюючих речовин						Назва методу визначення забруднюючих речовин	Наявність перевищення ГДВ		Методика визначення
		назва	номер	м³/с *	м/с	°C		масова витрата, г/с	вміст кисню вимірний	концентрація виміряна, мг/м³	концентрація, приведена до стандартного вмісту кисню, мг/м³	норматив ГДВ, мг/м³	Так		Ні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2 грудня 2025 р																	
Пост зварювання та різання металу	зварювальне устаткування	дефлектор	9	0,23	6,25	12	фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор	0,0002	-	0,89	-	5	фотоколориметричний	---	ні	Л.5	
Токарня майстерня	заточувальний верстат	труба	10	0,12	13,40	12	суспендовані тверді частки недиференційовані за складом	0,0033	-	27,16	-	150	гравіметричний	---	ні	Л.4	
Майстерня котельного залу №2	заточувальний верстат	вихлоп пилоочисного апарату ЗІЛ-900	11	0,22	0,60	12	суспендовані тверді частки недиференційовані за складом	0,0069	-	32,17	-	150	гравіметричний	---	ні	Л.4	
Котельня	водогрійний котел BOSCH UNIMAT UT-HZ 32500 №3	труба	13	10,71	8,65	80,4	азоту оксиди	0,890	2,7	80,63	83,10	112,75	експрес-метод	---	ні	Л.5	
Котельня	водогрійний котел BOSCH UNIMAT UT-HZ 32500 №2	труба	14	10,47	8,60	81,1	азоту оксиди	0,801	3,0	73,12	76,48	112,75	експрес-метод	---	ні	Л.5	
Котельня	водогрійний котел BOSCH UNIMAT UT-HZ 32500 №1	труба	15	10,61	8,63	78,2	азоту оксиди	0,922	2,9	83,37	86,86	114,8	експрес-метод	---	ні	Л.5	
Примітка. * Для джерел викидів №№13,14,15 в ст. 5 вказані об'ємні витрати приведені до стандартних умов. Для джерел викидів №№9,10,11 вказані об'ємні витрати приведені до нормальних умов.																	
Роботу виконали:							інженер з ОНЗ		інженер з ОНЗ		Д.М.Горохов						
							інженер з ОНЗ		інженер з ОНЗ		Т.Л.Микитенко						
							Директор		Директор		С.В.Велігоцький						

Примітка: * Для джерел викидів №№13,14,15 в ст. 5 вказані обсями витрати приведені до стандартних умов. Для джерел викидів №№9,10,11 вказані обсями витрати приведені до нормальних умов.

Роботу виконали:

інженер з ОН

інженер з ОН

Д.М.Горохов

Т.Л. Микитенко

С.В. Велігоцька



лабораторії
СИМІРОВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

МУКАЧІВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
МКТ "БІОГАЗ"

8